



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРО-
ТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

31.01.2017 № 51021-13-4-4

На № Исх-3.34-952/16 от 14.12.2016

О разъяснении требований
нормативных документов

Руководителю государственной
инспекции строительного
надзора Сахалинской области
В.И. Галете

ул. Карла Маркса, 20,
г. Южносахалинск, 693020

e-mail: gisn@admsakhalin.ru

На Ваш запрос сообщаю, что в п. 5.2.4 СП 4.13130.2013 под частями зданий другого назначения подразумеваются вспомогательные части здания с повышенной пожарной опасностью - административно-хозяйственные, бытовые, технические и т. п., и где пребывание детей не предусмотрено. По мнению специалистов института, упоминаемые Вами помещения для занятий с детьми (музыкальный и физкультурный залы), кабинеты заведующей, педагогов и врачей к таким частям здания не относятся и отделению противопожарными преградами от помещений групповых ячеек не подлежат.

Для исключения неоднозначной трактовки предусмотрена соответствующая корректировка указанного пункта в рамках работы по подготовке изменений в СП 4.13130.2013.

Врио начальника института

Д.М. Гордиенко

С.А. Зуев
(495) 521-72-39

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
З.№ 44 от 01.02.2017г.